

Отчет о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №05/74

№п/п	Наименование мероприятий	Отчет о выполнении мероприятия
1	п. 1.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам	Выполнено от 9.01.2013 № 63.Щ.05.000.14.00011.01.13
2	п.3.1. оборудовать полосы зеленых насаждений по периметру участка и между групповыми площадками	выполнено
3	п.3.1 спилить деревья, растущие ближе 15 м.от здания	выполнено, договор подряда № 64 по ремонту зданий и сооружений от 27 апреля 2012 года
4	п.3.3. оборудовать наружное электрическое освещение участка	выполнено
5	п.3.20 восстановить целостность асфальта около люков выгребных ям	выполнено
6.	п.5.4 потолки в туалетных средней и старшей групп, на прачечной окрашены водозмоляющейся краской; для отделки потолка в туалетной яслей использовано покрытие «армстронг».	выполнено
7.	п.6.14 приобрести для детей до 3-х лет кровати с переменной высотой ложа от пола на уровне 30 и 50 см и с боковым ограждением от пола 95 см.	группа переоборудована
8.	п. 6.14 расставить кровати в группах с соблюдением минимальных разрывов от отопительных приборов, между изголовьями и между длинными сторонами кроватей	выполнено
9.	п.6.18.1, п. 6.18.2 оборудовать в туалетных ясельной и 2-й младшей группах раковины для взрослых	Выполнено
10.	п. 6.18.3 оборудовать туалетную старшей группы в соответствии вышеуказанного пункта (в туалетной старшей группы на 24 чел. по списку установлено: 4 раковины для детей (норма-1 раковина на 5 детей), нет раковины для взрослых;	Выполнено

	4 унитаза (норма-1 унитаз на 5 детей), не оборудованы закрывающимися кабинами без запоров)	
11.	п.7.2. установить в группах на люминисцентных лампах пуско-регулирующие устройства (коэффициент пульсации при люминисцентном освещении в игровых групп "Утята" и "Теремок" не соответствует норме 10% и составляет 14,7-16,4% в соответствии с таблицей 2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий"	Выполнено
12.	п.15.13 приобрести протирочную машину или механический привод для приготовления картофельного пюре	Выполнено Договор №774 от 02.04.2012 года
13.	п.17.6 указывать условия хранения и полное наименование продуктов в сопроводительных документах на поступающие продукты (в накладных) (в сопроводительных документах на поступающие продукты (в накладных) не указаны условия хранения и полное наименование продуктов: например - "сыр 50% жир.", "сосиски в/с", "сметана 15% жир.")	Выполнено
14.	п. 18.3 установить в туалетных групп водопроводный кран для технических целей	Выполнено
15.	п.20.1 пройти медицинский осмотр работниками учреждения в 2012 г., иметь в наличии заключительный акт, в дальнейшем проходить 1 раз в год	Выполнено
16.	п.20.5 иметь в наличии 3 комплекта санитарной одежды для сотрудников (в наличии 2 комплекта темных халатов и косынок для помощников воспитателей)	Выполнено

Заведующий МБДОУ детского сада № 265  Е.В. Гриднева

