

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

№ 05/ 74

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 11.04.2012г., 15-00.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 265 городского округа Самара (МБДОУ детский сад № 265 г.о.Самара), расположенного по адресу: 443061, г. Самара, ул. Силаева, д. 19а (заведующий Гриднева Елена Вячеславовна); акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/74 от 11.04.2012 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:


№ п/п	Наименование мероприятий
1	п. 1.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам
2	п. 3.1 оборудовать полосы зеленых насаждений по периметру участка и между групповыми площадками
3	п. 3.1 спилить деревья, растущие ближе 15м от здания
4	п. 3.3 оборудовать наружное электрическое освещение участка
5	п. 3.20 восстановить целостность асфальта около люков выгребных ям
6	п.5.4 потолки в туалетных групп привести в соответствие вышеуказанного пункта (потолки в средней и старшей группах, на прачечной окрашены водоэмульсионной краской; для отделки потолка в туалетной яслей использовано покрытие «армстронг»)
7	п. 6.14 приобрести для детей до 3-х лет кровати с переменной высотой ложа от пола на уровне 30 и 50см и с боковым ограждением от пола 95 см
8	п. 6.14 расставить кровати в группах с соблюдением минимальных разрывов от отопительных приборов, между изголовьями и между длинными сторонами кроватей
9	п. 6.18.1, п. 6.18.2 оборудовать в туалетных ясельной и 2-й младшей группах раковины для взрослых
10	п. 6.18.3 оборудовать туалетную старшей группы в соответствие вышеуказанного пункта (в туалетной старшей группы на 24 чел. по списку установлено: 4 раковины для детей (норма- 1 раковина на 5 детей), нет раковины для взрослых; 4

	унитаза (норма- 1 унитаз на 5 детей), не оборудованы закрывающимися кабинками без запоров)
11	п. 7.2 установить в группах на люминисцентных лампах пуско-регулирующие устройства (коэффициент пульсации при люминисцентном освещении в игровых групп «Утята» и «Теремок» не соответствует норме 10% и составляет 14,7-16,4% в соответствии с таблицей 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»)
12	п. 15.13 приобрести протирочную машину или механический привод для приготовления картофельного пюре
13	17.6 указывать условия хранения и полное наименование продуктов в сопроводительных документах на поступающие продукты (в накладных) (в сопроводительных документах на поступающие продукты (в накладных) не указаны условия хранения и полное наименование продуктов: например – «сыр 50% жир.», «сосиски в/с», «сметана 15% жир.»)
14	п. 18.3 установить в туалетных групп водопроводный кран для технических целей
15	п.20.1 пройти медицинский осмотр работниками учреждения в 2012г., иметь в наличии заключительный акт, в дальнейшем проходить 1 раз в год
16	п. 20.5 иметь в наличии 3 комплекта санитарной одежды для сотрудников (в наличии 2 комплекта темных халатов и косынок для помощников воспитателей)

**Срок исполнения предписания от 11.04.2012г. № 05/74 - 01.10.2014г.**

Ответственность за выполнение предписания от 11.04.2012г. № 05/74 возлагается на: юридическое лицо МБДОУ детский сад № 265 г.о. Самара.

Главный специалист- эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и подростков

  
Т.В. Чевтаева

**О выполнении настоящего предписания сообщить до «01» октября 2014г.,** по адресу: 443041 г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, отдел надзора за условиями воспитания и обучения, кабинет № 415.

Непредставление или несвоевременное представление указанной информации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 с.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.**

Предписание для исполнения получил:  
заведующий МБДОУ детским садом № 265г.о.Самара

  
Гриднева Е.В.